

## Kurzbericht



Wellness-Ferienhof am Rebgarten

# Wellness-Ferienhof am Rebgarten – Ferienwohnung Regenbogen

Anschrift Haidfeldweg 23a  
67098 Bad Dürkheim

Kontaktdaten  
Tel.: +49 6322 7907484  
Fax.: +49 6322 7908868  
E-Mail: [info@pfalz-home.de](mailto:info@pfalz-home.de)  
Web: [www.pfalz-home.de](http://www.pfalz-home.de)



# Prüfergebnis

Die Ferienwohnung Regenbogen im Wellness-Ferienhof am Rebgarten wurde am 28. Februar 2020 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von Juni 2020 bis Mai 2023 führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es steht ein Parkplatz zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über eine Rampe. Die Rampe ist 1,40 m lang und hat eine Längsneigung von 13 %.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich. Die Terrasse ist über kurze Anlegerampen stufenlos erreichbar.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit. Ausnahme: Die Tür zur Sauna ist 61 cm breit.
- Der Esstisch ist in einer Höhe von 66 cm unterfahrbar.

### Schlafzimmer

- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 200 cm x 100 cm;  
links neben dem Bett 100 cm x 200 cm; rechts neben dem Bett 75 cm x 100 cm.
- Das Doppelbett ist 55 cm hoch.



## Bad

- Die Badtür öffnet nach innen.
- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor dem Waschbecken 200 cm x 90 cm;  
vor dem WC 105 cm x 117 cm;  
links und rechts neben dem WC ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar. Der Spiegel ist nicht im Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich und 97 cm x 97 cm groß. Es ist ein Duschsitz vorhanden.
- Es sind mobile Sauggriffe vorhanden.
- Es gibt keinen Alarmauslöser.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es wird W-LAN angeboten.
- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.



# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Räume mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.